

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31865.04ОПБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **РОСС RU.04ОПБ0.С.ОС2.01086**

(номер сертификата соответствия)

001318

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Приматек».
ОГРН 1164704064030. Адрес: 188306, Россия, Ленинградская обл., г. Гатчина,
территория Промзона-1, квартал 3, площадка 1, корпус 2, помещение 28
Телефон/Факс: +7-812-457-04-01. Электронная почта: industrial@primatek.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Приматек».
ОГРН 1164704064030. Адрес 188306, Россия, Ленинградская обл., г. Гатчина,
территория Промзона-1, квартал 3, площадка 1, корпус 2, помещение 28
Телефон/Факс: +7-812-457-04-01. Электронная почта: industrial@primatek.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации продукции «ПироВзрыв».
Место нахождения: 123242, г. Москва, Большой Предтеченский
переулок, д. 10, пом. IV, ком. 17. Телефон +7 (495) 821-03-24.
Аттестатрег. № НАОПБ RU.04ОПБ0.ОС2

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Краска огнезащитная для стальных конструкций марки
"PRIMATHERMSB" на основе синтетических полимеров, плотностью
не менее 1,2 г/см³, полное наименование продукции согласно
приложению № 000172
Выпускаемые по ТУ 2313-014-38537547-2015 "Огнезащитная краска
PRIMATHERM SB"
Серийный выпуск

код ОКПД 2

**код ТН ВЭД
3208209000**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров, на
соответствие требованиям которых проводилась
сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ФЗ от 22.07.2008 ФЗ
123)
ГОСТ Р 53295-2009 Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие
требования. Метод определения огнезащитной эффективности
(с Изменениями № 1)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокола испытаний № ПБ20/21.05-07 от 21.05.2020 года,
выданного Лабораторным центром Общества с ограниченной
ответственностью «Современные системы качества»
(регистрационный номер аттестата RU.04ОПБ0.ИЛ05)
Акт анализа состояния производства 30.04.2020.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ФЗ от
22.07.2008 ФЗ 123)
ГОСТ Р 53295-2009 Средства огнезащиты для стальных конструкций.
Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности
(с Изменениями № 1)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 22.05.2020 ПО 21.05.2023



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Клинских Ю.В.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Горшенев М.В.

НАОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31865.04ОПБ0

приложение
к **СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ **РОСС RU.04ОПБ0.С.ОС2.01086**

(номер сертификата соответствия)

000172

(учетный номер бланка)

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документации, в соответствии с которой изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия (при наличии) или иной нормативный документ)
3208209000	1) Краска огнезащитная марки «PRIMATHERM SB» обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности (45 мин) при толщине сухого слоя 0,80 мм и расходе не менее 1,36 кг/м ² (без учета потерь), приведенная толщина металла 3,4 мм, предварительно обработанном системой из грунтов PRIMAPOX ST-LT (толщина сухого слоя 140 мкм).	ТУ 2312-006-38537547-2014 ТУ 2313-014-38537547-2015
3208209000	1) Краска огнезащитная марки «PRIMATHERM SB» обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности (45 мин) при толщине сухого слоя 0,46 мм и расходе не менее 0,79 кг/м ² (без учета потерь), приведенная толщина металла 5,6 мм, предварительно обработанном системой из грунтов PRIMAPOX ST-LT (толщина сухого слоя 140 мкм).	ТУ 2312-006-38537547-2014 ТУ 2313-014-38537547-2015



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Клинских Ю.В.

Горшенев М.В.